



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์หอประชุมอเนกประสงค์พุทธมณฑล
อีสานจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์หอประชุม
อเนกประสงค์พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์หอประชุมอเนกประสงค์พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น จำนวน
๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มิตรบุษิณี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก, ขยายส่ง, ขยายปลีก
ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๘๔๕.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอาชีษะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๔.๕.๑ การบำรุงรักษาลิฟต์ประจำเดือนทุก ๑ เดือน

- ๔.๕.๑.๑ ตรวจสอบทำความสะอาดห้องเครื่องลิฟต์
- ๔.๕.๑.๒ ตรวจสอบการทำงานของระบบระบายอากาศ
- ๔.๕.๑.๓ ตรวจสอบการทำงานของระบบปั๊มกดยานในและภายนอก
- ๔.๕.๑.๔ ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟแสดงชั้นทั้งภายในและภายนอก
- ๔.๕.๑.๕ ตรวจสอบระบบการทำงานของสวิทช์ควบคุมต่างๆ
- ๔.๕.๑.๖ ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟแสงสว่างรวมทั้งแสงสว่างฉุกเฉิน
- ๔.๕.๑.๗ ตรวจสอบระบบการทำงานของระบบการติดต่อสื่อสารและอุปกรณ์

๔.๕.๒ การบำรุงรักษาลิฟต์ ทุกๆ ๓ เดือน เพิ่มเติมจาก ข้อ ๑.

- ๔.๕.๒.๑ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์จ่ายไฟต่างๆ
- ๔.๕.๒.๒ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุมลิฟต์
- ๔.๕.๒.๓ ตรวจสอบการทำงานและทำความสะอาดของอุปกรณ์หลังคาลิฟต์
- ๔.๕.๒.๔ ตรวจสอบการทำงานประตูนอก
- ๔.๕.๒.๕ ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ทำงานพิเศษ

๔.๕.๓ การบำรุงรักษาลิฟต์ ทุกๆ ๖ เดือน เพิ่มเติมจาก ข้อ ๑. และข้อ ๒

- ๔.๕.๓.๑ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุมความเร็วลิฟต์
- ๔.๕.๓.๒ ตรวจสอบระบบการทำงานของชุดควบคุมประตูในและประตูนอก
- ๔.๕.๓.๓ ตรวจสอบระบบการทำงานของชุดควบคุมความปลอดภัยต่างๆ
- ๔.๕.๓.๔ ตรวจสอบและหยอดน้ำมัน หรืออัดจารบีตามจุดต่างๆ ที่กำหนด
- ๔.๕.๓.๕ ตรวจสอบ ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ในบ่อลิฟต์
- ๔.๕.๓.๖ ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ทำงานพิเศษ

๔.๕.๔ การบำรุงรักษาลิฟต์ประจำทุก ๙ เดือน เพิ่มเติมจากข้อ ๑,๒ และ ๓

- ๔.๕.๔.๑ ตรวจสอบระบบของ GOVERNOR
- ๔.๕.๔.๒ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ทำงานพิเศษ

๔.๕.๕ การบำรุงรักษาลิฟต์ประจำทุก ๑๒ เดือน เพิ่มเติมจากข้อ ๑,๒,๓ และข้อ ๔

- ๔.๕.๕.๑ ตรวจสอบการทำงานของชุดขับเคลื่อน,ระบบเบรก,น้ำมันเกียร์
- ๔.๕.๕.๒ ตรวจสอบการทำงานและอุปกรณ์ชุดพลุเลย์, สภาพสลิง,สลิงคอมเพน
- ๔.๕.๕.๓ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์สวิทช์ตัดต่อ,ฟิวส์
- ๔.๕.๕.๔ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ประกับรางลิฟต์,ประกับรางลูกถ่วง, สภาพรางลิฟต์
- ๔.๕.๕.๕ อัดจารบีตามจุดต่างๆที่กำหนด
- ๔.๕.๕.๖ ตรวจสอบสายเคเบิลต่างๆ ของลิฟต์
- ๔.๕.๕.๗ ตรวจสอบการทำงานของระบบกันกระแทก

/ ๕. กำหนดเวลา...